

平成25年6月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型処分場]

対象期間：平成25年6月 1日 ～ 平成25年6月30日

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の3第4号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	(/月)
汚泥	(/月)
廃プラスチック類	(/月)
紙くず	(/月)
木くず	(/月)
繊維くず	(/月)
動植物性残さ	(/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(/月)
金属くず	(/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(/月)
鉱さい	(/月)
がれき類	(/月)
家畜のふん尿	(/月)
家畜の死体	(/月)
ばいじん	(/月)
処分するために処理したもの	(/月)
廃石綿等	(/月)

・水質検査【有害物質】の実施状況と措置(年1回測定)[規則12条の7の3第4号ニ及びホ]

	放流水		地下水等	
	別紙の通り※1	(上)別紙の通り※1	(下)別紙の通り※1	
採取場所	別紙の通り※1	(上)別紙の通り※1	(下)別紙の通り※1	
採取年月日	平成25年6月12日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
検査結果が得られた日	平成25年6月22日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
水質検査結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り	
異状の有無	有・(無)	有・無	有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

・水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規則12条の7の3第7号ニ及びホ]

	放流水		地下水等	
	別紙の通り※1	(上)別紙の通り※1	(下)別紙の通り※1	
採取場所	別紙の通り※1	(上)別紙の通り※1	(下)別紙の通り※1	
採取日	平成25年6月12日	平成25年6月12日	平成25年6月12日	
検査結果が得られた日	平成25年6月21日	平成25年6月21日	平成25年6月21日	
電気伝導率※3		14	14	
塩化物イオン濃度※3		16	17	
水素イオン濃度	7.3			
生物学的酸素要求量	3.0			
化学的酸素要求量	3.0			
浮遊物質	6.0			
窒素含有量	0.8			
異状の有無		有・(無)	有・(無)	
		平成 年 月 日	平成 年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

・施設の点検[規則第12条の7の3第4号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等		遮水工		浸出液処理施設		残余の埋立容量	
	全ての営業日	全ての営業日	全ての営業日	全ての営業日	(年1回以上測定)		(年1回以上測定)	
点検日	全ての営業日	全ての営業日	全ての営業日	全ての営業日				
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)			測定年月日	
	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日			平成 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2							測定結果	
							m ³	

※3 単位を記入すること。

水質検査結果 [管理型最終処分場]

水質の区分		放流水			地下水等					
採取場所の略称		松江処分場(放流槽)			採取場所の略称					標準値(廃止基準) (1リットルにつき)
採取年月日		平成25年6月12日			採取年月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
測定結果が得られた日		平成25年6月22日			測定結果が得られた日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出せず	検出されないこと	1	アルキル水銀				検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005 未満	0.005mg 以下	2	総水銀				0.0005mg 以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	3	カドミウム				0.01mg 以下
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.1mg 以下	4	鉛				0.01mg 以下
5	有機燐化合物	mg/L	0.1 未満	1mg 以下	5	六価クロム				0.05mg 以下
6	六価クロム化合物	mg/L	0.05 未満	0.5mg 以下	6	砒素				0.01mg 以下
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	7	全シアン				検出されないこと
8	シアン化合物	mg/L	0.05 未満	1mg 以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)				検出されないこと
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005 未満	0.003mg 以下	9	トリクロロエチレン				0.03mg 以下
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.3mg 以下	10	テトラクロロエチレン				0.01mg 以下
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	11	ジクロロメタン				0.02mg 以下
12	ジクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.2mg 以下	12	四塩化炭素				0.002mg 以下
13	四塩化炭素	mg/L	0.01 未満	0.02mg 以下	13	1・2-ジクロロエタン				0.004mg 以下
14	1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.01 未満	0.04mg 以下	14	1・1-ジクロロエチレン				0.02mg 以下
15	1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.2mg 以下	15	シス-1・2-ジクロロエチレン				0.04mg 以下
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.4mg 以下	16	1・1・1-トリクロロエタン				1mg 以下
17	1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	0.01 未満	3mg 以下	17	1・1・2-トリクロロエタン				0.006mg 以下
18	1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.01 未満	0.06mg 以下	18	1・3-ジクロロプロペン				0.002mg 以下
19	1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.01 未満	0.02mg 以下	19	チウラム				0.006mg 以下
20	チウラム	mg/L	0.001 未満	0.06mg 以下	20	シマジン				0.003mg 以下
21	シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.03mg 以下	21	チオベンカルブ				0.02mg 以下
22	チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.2mg 以下	22	ベンゼン				0.01mg 以下
23	ベンゼン	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	23	セレン				0.01mg 以下
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	24	ダイオキシン類				
25	ほう素及びその化合物	mg/L	8.5	10mg(海域230) 以下	33	溶解性鉄含有量	0.16			10mg 以下
26	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.3	8mg(海域15) 以下	34	溶解性マンガン含有量	0.12			10mg 以下
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硫酸化合物及び硫酸化合物	mg/L	0.2 未満	合計量100mg 以下	35	クロム含有量	0.05未満			2mg 以下
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	1 未満	5mg 以下	36	大腸菌群数	100			1cm ³ につき日間平均3000個以下
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	mg/L	1 未満	30mg 以下	37	磷含有量	0.18			16mg(日間平均) 以下
30	フェノール類含有量	mg/L	0.02 未満	5mg 以下	38	ダイオキシン類	-			10pg-TEQ 以下
31	銅含有量	mg/L	0.05 未満	3mg 以下						
32	亜鉛含有量	mg/L	0.22 未満	5mg 以下						