

水質検査結果[管理型最終処分場]

水質の区分		放流水			地下水等											
採取場所の略称		松江処分場(放流槽)			基準値 (1リットルにつき)	採取場所の略称		No.1(上)		No.2(下)		基準値(廃止基準) (1リットルにつき)				
採取年月日		平成30年6月18日				採取年月日		平成	年	月	日		平成	年	月	日
測定結果が得られた日		平成30年7月2日				測定結果が得られた日		平成	年	月	日		平成	年	月	日
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出せず ^a	検出されないこと	1	アルキル水銀						検出されないこと				
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005 未満	0.005mg 以下	2	総水銀						0.0005mg 以下				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 未満	0.03mg 以下	3	カドミウム						0.003mg 以下				
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.1mg 以下	4	鉛						0.01mg 以下				
5	有機燐化合物	mg/L	0.1 未満	1mg 以下	5	六価クロム						0.05mg 以下				
6	六価クロム化合物	mg/L	0.05 未満	0.5mg 以下	6	砒素						0.01mg 以下				
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	7	全シアン						検出されないこと				
8	シアン化合物	mg/L	0.05 未満	1mg 以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)						検出されないこと				
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005 未満	0.003mg 以下	9	トリクロロエチレン						0.01mg 以下				
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	10	テトラクロロエチレン						0.01mg 以下				
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	11	ジクロロメタン						0.02mg 以下				
12	ジクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.2mg 以下	12	四塩化炭素						0.002mg 以下				
13	四塩化炭素	mg/L	0.01 未満	0.02mg 以下	13	1・2-ジクロロエタン						0.004mg 以下				
14	1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.01 未満	0.04mg 以下	14	1・1-ジクロロエチレン						0.1mg 以下				
15	1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	1mg 以下	15	1・2-ジクロロエチレン						合計量0.04mg 以下				
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.01 未満	0.4mg 以下	16	1・1・1-トリクロロエタン						1mg 以下				
17	1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	0.01 未満	3mg 以下	17	1・1・2-トリクロロエタン						0.006mg 以下				
18	1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.01 未満	0.06mg 以下	18	1・3-ジクロロプロペン						0.002mg 以下				
19	1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.01 未満	0.02mg 以下	19	チウラム						0.006mg 以下				
20	チウラム	mg/L	0.001 未満	0.06mg 以下	20	シマジン						0.003mg 以下				
21	シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.03mg 以下	21	チオベンカルブ						0.02mg 以下				
22	チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.2mg 以下	22	ベンゼン						0.01mg 以下				
23	ベンゼン	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	23	セレン						0.01mg 以下				
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	24	1,4-ジオキサン						0.05mg 以下				
25	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 未満	0.5mg 以下	25	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)						0.002mg 以下				
26	ほう素及びその化合物	mg/L	1.8	50mg(海域230) 以下	26	ダイオキシン類										
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	15mg(海域以外) 以下	34	溶解性鉄含有量		0.05未満				10mg 以下				
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.3	合計量200mg 以下	35	溶解性マンガン含有量		0.15				10mg 以下				
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	1 未満	5mg 以下	36	クロム含有量		0.05未満				2mg 以下				
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	1 未満	30mg 以下	37	大腸菌群数		検出せず				1cm ² につき日間平均3000個以下				
31	フェノール類含有量	mg/L	0.02	5mg 以下	38	窒素含有量		1.8				120mg(日間平均60) 以下				
32	銅含有量	mg/L	0.05 未満	3mg 以下	39	燐含有量		0.07				16mg(日間平均8) 以下				
33	亜鉛含有量	mg/L	0.05 未満	2mg 以下	40	ダイオキシン類		-				10pg-TEQ 以下				