

平成30年7月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型処分場]

対象期間：平成30年7月1日～平成30年7月31日

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	1,173.65(t/月)
汚泥	( /月)
廃プラスチック類	116.17(t/月)
紙くず	16.89(t/月)
木くず	77.58(t/月)
繊維くず	4.35(t/月)
動植物性残さ	( /月)
ゴムくず	1.35(t/月)
金属くず	32.35(t/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	129.34(t/月)
鉱さい	166.36(t/月)
がれき類	776.48(t/月)
ばいじん	217.38(t/月)
処分するために処理したもの	( /月)
廃石綿等	( /月)
水銀使用製品産業廃棄物	( /月)

・水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号ニ及びホ]

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図のとおり※1		別添図のとおり※1	
採取日	平成30年7月24日	平成30年7月24日	平成30年7月24日	
検査結果が得られた日	平成30年8月8日		平成30年8月8日	
電気伝導率※3			14.0 mS/m	14.0 mS/m
塩化物イオン濃度※3			23.0 mS/m	23.0 mS/m
水素イオン濃度	7.1			
生物学的酸素要求量	3.0 mg/l			
化学的酸素要求量	6.0 mg/l			
浮遊物質	1.0 mg/l未満			
窒素含有量	4.3 mg/l			
異状の有無			有・無	有・無
			平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

HARA0616

・水質検査【有害物質】の実施状況と措置(年1回測定)[規則12条の7の2第8号ニ及びホ]

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図のとおり※1		(上)別添図のとおり※1	(下)別添図のとおり※1
採取年月日	平成 年 月 日		平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日		平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり		別添のとおり	別添のとおり
異状の有無			有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

・施設の点検[規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 (年1回以上測定)
	H30.7.31	H30.7.31	H30.7.31	H30.7.31	年 月 日	
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日 平成30年3月31日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測定結果 62,004.00 m³
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						

※3 単位を記入すること。